



**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Nakle nad Notecią**

ul. Strażacka 3, 89-100 Nakło n/Not.

Nakło nad Notecią, dnia 19.12.2024 r.

PR.077.68.2024.1.RB

**Pan Leszek Szreder
Prezes Zrządu
Stowarzyszenia
Ogrodowego Żurczyn
Żurczyn 12, 89-200**

W dniu 18.12.2024 roku na prośbę Pana Leszka Szredera Prezesa Zrządu Stowarzyszenia Ogrodowego Żurczyn zlokalizowanego pod adresem Żurczyn 12, 89-200 dokonano wizji lokalnej dotyczącej przejezdności dróg wewnętrznych pod kontem możliwości dojazdu i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Podczas oględzin sprawdzono trzy główne drogi wewnętrzne: al. Bydgoską, al. Leśną i al. Polną.

W wyniku oględzin stwierdzono, że drzewa rosnące po prawej stronie al. Bydgoskiej (oraz krzewy po lewej stronie), krzewy rosnące po lewej stronie al. Leśnej i żywopłoty rosnące po lewej stronie al. Polnej mogą utrudniać dojazd ekip ratowniczych. Na wyżej wymienionych alejkach zwężona jest pierwotna szerokość przejazdu.

Przypominam, że zgodnie z art. 4 ust 1 lit. 4) i 5) Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 275 z późn. zm.) właściciel (zarządca) budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji oraz przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia możliwości prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Stowarzyszenia Ogrodowego Żurczyn, zalecam przyciąć lub wyciąć drzewa i krzewy na alejce Bydgoskiej, Leśnej i Polnej, taki sposób, żeby przejazd na tych alejkach miał minimalną szerokość 3 m, a w miarę możliwości 4 m i wysokość 3,6 m (podana wysokość umożliwi dojazd ciężkiego samochodu gaśniczego). Ponadto najmniejszy promień zewnętrzny łuku drogi nie powinien wynosić mniej niż 11 m. Powyższe parametry dróg wewnętrznych zapewnią możliwość przejazdu samochodów gaśniczych, co wpłynie na poprawienie bezpieczeństwa użytkowników terenu.

Załącznik:

1. Klauzula informacyjna

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Nakle nad Notecią**

st. bryg. mgr inż. Sławomir Murawski